

ANEJO 24-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ÍNDICE

1	ADAPTACIÓN A NORMATIVA	1
----------	-------------------------------------	----------

1 ADAPTACIÓN A NORMATIVA

Actualmente la EDAR de Torrejón de Ardoz cuenta con un edificio de control y mando cuya ocupación no es completa. La parte que se encuentra fuera de uso se adecuará para ser utilizada como el edificio de control de la Planta Nodriza.

Los trabajos de adecuación a ejecutar son los propios de una reforma interior de carácter menor; no modificando ni la estructura, ni la superficie envolvente construida del edificio. No existe, por tanto, riesgo de daño estructural, tal y como se define en el art. 17.1, a) de la LOE 38/1999.

Además, se mantiene el mismo uso Administrativo de la edificación y se cumple la condición mínima establecida en el art. 2.3 del CTE, que indica que la intervención a realizar en el edificio existente no suponga, en ningún caso, una reducción de las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas.

El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece, para aquellos en los que coexista un uso administrativo en una superficie superior a 250 m², la obligatoriedad de la aplicación del CTE para la definición de las condiciones de protección contra incendios.

Siendo la superficie total del edificio a remodelar de 368 m², sólo resulta exigible, de acuerdo con el CTE, una dotación de extintores de eficacia 21A - 113B a 15 m de recorrido en planta, como máximo, de todo origen de evacuación.

Para satisfacer esta última condición se ha incluido en el proyecto la instalación de dos (2) extintores de polvo ABC de 6 Kg, ubicados en la recepción y al fondo del espacio distribuidor de las nuevas instalaciones.