

DIMENSIONES DE OCUPACIÓN	
USOS	OCCUPANTES
AULARIO	
AULA: 25 ALUMNOS + 1 PROFESOR	26
AULA P.G FASE IV	18
AULA P.G. FASE III	12
GINNASIO	
PABELLON	81
DESPACHO	1
VESTUARIO MASCULINO	13
VESTUARIO FEMENINO	13
TOTAL OCUPACIÓN	206
AULARIO FASE III	356
AULARIO FASE IV	108
GINNASIO	


DIMENSIONES DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN			
PUERTAS Y PASOS	OCCUPACIÓN PREVISTA	NORMATIVA	PROYECTO
AULARIO FASE III	(206+356)/2=281	> 1,41	1,60
AULARIO IV	(206+356)/2=281	> 1,41	1,90
GINNASIO	108	> 0,80	1,90
PASILLOS Y RAMPAS	OCCUPACIÓN PREVISTA	NORMATIVA	PROYECTO
AULARIO FASE III			
PLANTA 0	(206+356)/2=281	> 1,41	2,90
PLANTA 1	116	> 1,00	2,90
AULARIO FASE IV			
PLANTA 0	(206+356)/2=281	> 1,41	2,90
PLANTA 1	200	> 1,00	2,90
GINNASIO	108	> 1,00	2,30
ESCALERAS NO PROTEGIDAS	OCCUPACIÓN PREVISTA	NORMATIVA	PROYECTO
AULARIO FASE III: PLANTA 1	116	> 1,10	1,55
AULARIO FASE IV: PLANTA 1	200	> 1,10	1,55
GINNASIO	-	-	-

INSTALACION P.C.I.

	EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
	RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
	EXTINTOR DE POLVO
	CARTEL LUMINOSCENTE DE SALIDA
	BOCA CONTRA INCENDIOS EQUIPADA
	140 MANGUERA 15m.
	SIRENA OPTICO-ACUSTICA DE ALARMA
	DETECTOS AUTOMÁTICO OPTICO INCENDIOS
	PULSADOR DE ALARMA
	DETECTOR DE GAS
	DETECTOR TERMOMECANICO
	SECTORIZACIÓN
	RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS
	RA
	SP
	DISTANCIA HASTA RECORRIDO ALTERNATIVO
	DISTANCIA HASTA SALIDA DE PLANTA
	O SALIDA DE RECINTO

NOTAS

- DIMENSIONES DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN (TABLA 4.1 CTE-DB-SB):
 - PUERTAS Y PASOS: 0,80 M SIENDO EL MÍNIMO A CUMPLIR.
 - PASILLOS Y RAMPAS: 1,00 M SIENDO EL MÍNIMO A CUMPLIR.
- LA LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN HASTA UNA SALIDA DE PLANTA ES INFERIOR A 50M EN PLANTAS DE ESCUELA, INFANTIL, O DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y MENOR A 25 METROS DE UN RECORRIDO ALTERNATIVO
- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN:
 - LAS PUERTAS PREVISTAS COMO SALIDA DE PLANTA O DE EDIFICIO Y LAS PREVISTAS PARA LA EVACUACIÓN DE MÁS DE 50 PERSONAS SERÁN ABATIBLES CON APERTURA EN SENTIDO DE EVACUACIÓN, CON EJE DE GIRO VERTICAL Y SU SISTEMA DE CIERRE, O BIEN NO ACTUARÁ MIENTRAS HAYA ACTIVIDAD EN LAS ZONAS, O BIEN CONSTITUIRÁ EN UN DISPOSITIVO DE FÁCIL Y RÁPIDA APERTURA DESDE EL LADO DEL CUAL PROVIENGA DICHA EVACUACIÓN, SIN TENER QUE UTILIZAR UNA LLAVE Y SIN TENER QUE ACTUAR SOBRE MÁS DE UN MECANISMO.
- LA SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DE LOS EQUIPOS MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS HAY QUE CUMPLIR LAS INDICACIONES DE LA NORMA UNE 23033-1, UNE 23034-1998, UNE 23035-12003, UNE 23035-22003, UNE 23035-32003, UNE 23035-42003, UNE 23033-1.



OBSERVACIONES

SUSTITUYE AL PLANO Nº	
En fecha	
SUSTITUIDO POR PLANO Nº	
En fecha	
VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	
En fecha	

Elaborado por	Elaborado por
Revisado por	Revisado por
Aprobado por	Aprobado por

Proyecto	Proyecto
Desarrollo	Desarrollo
Revisión	Revisión
Aprobación	Aprobación

Proyecto	Proyecto
Desarrollo	Desarrollo
Revisión	Revisión
Aprobación	Aprobación