

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

***PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 6 Uds. DE INFANTIL,
S.U.M. Y COMEDOR CEIP BARRIO DE SOLAGUA,
LEGANES, MADRID***

ANEXO IE-7-1

***INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
LINEA DE ALIMENTACION***

LINEA	Seccion cable (mm2)	Longitud (m)	g	rcable	xcable	zcable (u)	Zcable (T)	Ztotal	Icc (kA)	Icc (kA) admisible
L-A-1	185	35	48,0	2,08E-02	3,13E-03	2,11E-02	3,99E-03	6,91E-02	<u>3,33</u>	37,41