

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

***PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 6 Uds. DE INFANTIL,
S.U.M. Y COMEDOR CEIP BARRIO DE SOLAGUA,
LEGANES, MADRID***

ANEXO IE-4-2

***CARACTERISTICAS LINEA DE BAJA
TENSION***

CT	SALIDA	POTENCIA (KW)	I (A) aparente	I (A) watiada	Longitud (m)	Seccion cable (mm2)	Tipo cable	Tipo montaje	I (A) maxima	Fusible gG A	Longitud máxima (m)
Existente	1	137,11	219,88	197,89	156	240	RV	Subterran.	I (A) admis	250	260