

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

***PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 6 Uds. DE INFANTIL,
S.U.M. Y COMEDOR CEIP BARRIO DE SOLAGUA,
LEGANES, MADRID***

ANEXO IE-4-4

***INTENSIDAD ADMISIBLE LINEA DE
BAJA TENSION***

CT	SALIDA	I (A) (nominal)	TIPO Canaliz	H(Prof) (cm)	Coef. Correccion	D (entre tubos)	Coef. Correccion	I (A) admis	I (A) aparente	Seccion cable (mm2)	°C
Existente	1	305	2Tb	85	0,99	200 mm	1,00	301,95	219,88	240	59,47