

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

***PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 6 Uds. DE INFANTIL,
S.U.M. Y COMEDOR CEIP BARRIO DE SOLAGUA,
LEGANES, MADRID***

ANEXO IE-4-5

***INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
LINEA DE BAJA TENSION***

CT	LINEA	Seccion cable (mm2)	Tipo cable	Longitud (km)	Z	Zlinea	Ztotal	Icc (Ka)	Icc (Ka) maxima
Existente	<u>1</u>	240	XZ1	0,156	1,6916E-01	2,6389E-02	6,5109E-02	3,53	31,90