



LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	SEÑAL "SENTIDO EVACUACIÓN"
	SEÑAL "SALIDA" (PUERTA)
	SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" (PUERTA)
	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC (21A-113B)
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA Ø 25 mm
	PULSADOR DE ALARMA DE INCENDIOS
	AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACÚSTICOS
	DETECTOR OPTICO ALGORITMICO
	DETECTOR OPTICO ALGORITMICO EN FALSO TECHO
	DETECTOR DE FUGAS CON CORTE EN CENTRALITA
	MODULO DE AISLAMIENTO
	CENTRALITA DE INCENDIOS
	RECORRIDO EVACUACIÓN
	ORIGEN DE EVACUACIÓN
	SECTOR DE INCENDIOS
	LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 315 LM
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 100 LM

NOTA:
TODOS LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN CUMPLEN PARA UNA DISTANCIA < 35 m.

NOTA GENERALES:
LOS PASOS DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE SECTORES DE INCENDIO DEBERÁN GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO CORRESPONDIENTE.

NOTA DETECCIÓN:
LA DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES ÓPTICOS CUMPLIRÁ CON LA NORMA UNE 23007-14-1:1986. AFATADO A 6.5.2.1.2.
LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERÁN SITUARSE CLARAMENTE VISIBLES, FÁCILMENTE IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES SEGÚN ANEJO A DEL DB SUA.
LOS PULSADORES SE FLUJARAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,2 m Y 1,5 m.
EL CABLEADO DE LAS LÍNEAS DE DETECCIÓN SE REALIZARÁ BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO DE 13 mm.
EN ZONAS CON MUCHA ALTURA DESDE FALSO TECHO A FORJADO, SE DUPLICARÁN LOS DETECTORES DE HUMOS EN FORJADO.

NOTA EXTINTORES:
ESTARÁN SEÑALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.
EL EXTINTOR SE COLOCARÁ DE FORMA QUE SU PARTE SUPERIOR QUEDA COMO MÁXIMO A 1,70 m DEL SUELO.

NOTA BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS:
LAS B.I.E. DEBERÁN MONTARSE SOBRE UN SOPORTE RÍGIDO DE FORMA QUE LA ALTURA DE SU CENTRO QUEJE COMO MÁXIMO A 1,50 m SOBRE EL NIVEL DEL SUELO O A MÁS ALTURA SI SE TRATA DE B.I.E. DE 25 mm. SIEMPRE QUE LA BOQUILLA Y LA VÁLVULA DE APERTURA MANUAL SI EXISTEN, ESTÉN SITUADAS A LA ALTURA CITADA.

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL
CEIP ALFREDO DE STÉFANO, 20 AULAS DE PRIMARIA, 1
AULA ESPECÍFICA, 1 AULA POLIVALENTE, 6 AULAS DE
DESDOBLE Y PISTA DEPORTIVA

SITUACIÓN
CALLE FÉLIX CANDELA Nº 24, VALEDEBEAS (MADRID)

PLANO

**INSTALACIONES.
PCI
PLANTA -1 (PRIMARIA)**

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

40119

ESCALA
DINA2 1/100

FECHA
enero 2018

REVISIÓN_04
mayo 2018