

PLANTA BAJA

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁTICA INCENDIOS

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN MEDIOS DE EVACUACIÓN

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 mm

AVISADOR SONORO DE ALARMA

DETECTOR IÓNICO DE HUMOS

SDI-1

DELIMITACIÓN DE SECTOR DE INCENDIOS

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ESTANCA

EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE 34 A 1838

EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA CO2 34B

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

PULSADOR DE ALARMA

GRUPO DE PRESIÓN

Z - RB


ZONA DE RIESGO BAJO

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

- DEBEN DISPONERSE SEÑALES INDICATIVAS DE DIRECCIÓN DE LOS RECINTOS QUE DEBEN SEGUIRSE DESDE TODO ORIGEN DE EVACUACIÓN.
- DEBEN SEÑALIZARSE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UTILIZACIÓN MANUAL, QUE NO SEAN VISIBLES DESDE ALGÚN PUNTO DE LA ZONA PROTEGIDA POR DICHO MEDIO, DE FORMA TAL QUE DESDE DICHO PUNTO LA SEÑAL RESULTE FÁCILMENTE VISIBLE.
- LAS SEÑALES SERÁN LAS DEFINIDAS EN LA NORMA UNE 23 033 Y SU TAMAÑO SERÁ EL INDICADO EN LA NORMA UNE 81 501.
- AQUELLAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SITUADAS SOBRE LAS PUERTAS DE SALIDA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, INCLUIRÁN UNA LEYENDA INDICATIVA DE "SALIDA" O "EXIT" Y SE UBICARÁN SOBRE EL UMBRAL DE LA PUERTA.

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

SITUACIÓN DEL ELEMENTO	REVESTIMIENTO			
	DE TECHOS Y PAREDES		DE SUELOS	
	NORMA	PROYECTO	NORMA	PROYECTO
ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO	C-12.00	C-12.00	E	E
RECINTOS DE RIESGO ESPECIAL	B-11.00	B-11.00	B-11	B-11
PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDOS	B-11.00	B-11.00	C-11	C-11
ESPACIOS OCULTOS NO ESTANCOS	B-13.00		B-12	B-12
PATINILLOS, FALSOS TECHOS, SUELOS ELEVADOS, ETC.				



Dirección General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

CEIP MARGARET THATCHER

6 aulas de primaria, aula de música y aula de psicomotricidad

SITUACIÓN

C/ de Monzón C/V Glorieta Playa de San Lorenzo (Madrid)

PLANO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PROPIEDAD

ARQUITECTURA

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO (ASISTENCIA TÉCNICA)

D. José María García Nates Col. - 13.338

ESCALA

DINA 1 1/75

FECHA

enero 2018

REVISADO

enero 2018

PCI01