



NOTAS DEL INSTALADOR

EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO.

EL INSTALADOR REALIZARÁ TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN, SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUBMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.

EL INSTALADOR DEPENDERÁ EN TODA DE LAS MEDIDAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTAS SOBRE ARQUITECTAS:

- LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUITAS SERÁN DE 60x60 CM. TAMPOCO LAS ARQUITAS DEBEN SER ESPECÍFICO OTRO VALOR.
- EN REDES ENTERRADAS LA UNIÓN ENTRE LAS REDES DEBERÁ SER HORIZONTAL Y EN ESTA, LAS REDES DEBEN TENER LAS MISMAS OBTURACIONES, DEBE REALIZARSE CON ARQUITAS DISPUESTAS SOBRE CEMENTO DE HORMIGÓN, CON TAPA PRACTICABLE.
- SÓLO DEBE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA DE LA ARQUITA.
- EL ANILLO DE HORMIGÓN DEBE SER DE 10 CM. DE ESPESOR.
- LA ARQUITA A LA VEZ DE BAÑANTE DEBE UTILIZARSE PARA REGISTRO AL DE LAS DE BAÑANTES CUANDO LA CONDUCCIÓN A PUNTO DE CUNTO PUENTA YA QUEDEAR ENTERRADA, NO DEBE SER DE OTRO TIPO.
- EN ARQUITAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MÁXIMO TRES COLECTORES.
- CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO FINAL DE LA INSTALACIÓN Y LA DEL PUNTO DE ACOMETIDA SEA MAYOR DE 1M, DEBE DISPONERSE UN POZO DE RESERVA COMO PUNTO DE ACUMULACIÓN DE LA DIFERENCIA DE COTA ENTRE EL PUNTO DE EXTREMO DE LA INSTALACIÓN O LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN.
- LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN SITUARSE EN CADA ENCIENDE DE LA INSTALACIÓN Y ENTERRO EN LOS TRAMOS RECTOS CADA 15m.
- LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN REALIZAR A MEDIA CARA, PARA EVITAR EL DEPÓSITO DE MATERIAS SÓLIDAS EN LAS ESQUINAS, IGUALMENTE, SE ENCUENTRAN LAS AGUAS DE LAS PAREDES LATERALES DEBEN REALIZARSE MEDIANTE CANAS REALIZADAS SOBRE CARA DE HORMIGÓN FORMANDO PENDIENTE.

NOTAS SOBRE SANEAMIENTO:

- LOS PASOS DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARÁN CON PASAPAROS.
- NINGÚN SUMIDERO QUEDARÁ A MENOS DE 50 cm DE CUALQUIER PAREMENTO PARA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD.
- SE COLOCARÁN REQUISITOS DE LIMPIEZA EN LOS TRANSMISORES CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
- SE EMPLEARÁN PASAPAROS CUANDO LAS TUBERÍAS ATRASESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS, PARTICIONES, FORJADOS, ETC.
- SE COMPROBARÁ EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS ACOMETIDAS ASÍ COMO SU UBICACIÓN Y PROFUNDIDAD.

NOTA GENERAL:
SE COMPROBARÁ "IN SITU" LAS COTAS DE SANEAMIENTO Y SE ESTUDIARÁN LAS PENDIENTES DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO

NOTAS DEL INSTALADOR

EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO.

EL INSTALADOR REALIZARÁ TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN, SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.

EL INSTALADOR RESPONDERÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.