













| LEYENDA DE EMERGENCIAS | |
|---|----------------------------------|
|  | HYDRA LD N6 + KES HYDRA 212 lum |
|  | HYDRA LD N6 + KETB HYDRA 208 lum |
|  | HYDRA LD N2 + KETB HYDRA 83 lum |
|  | IZAR N30 (EVC) 200 lum |
|  | LENS N30 A (ESP.AEX) 140 lum |

| LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------|
|  | CUADRO SECUNDARIO |  | BASE DE ENCHUFE 16A |  | APLIQUE EXTERIOR LED |
|  | Coreline Regleta BN120C LED20S/830 PSU L600 |  | ENCHUFE SECAMANOS | | |
|  | Coreline empotrable RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC |  | BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A CON T.T. LINEAS DE 2(1x2.5mm²)+T |  | |
|  | Coreline Regleta BN120C LED20S/830 PSU L600 + L1200 |  | TOMA DIRECTA MONOFÁSICA F+N+T 230V | | |
|  | Coreline SlimDownlight DN135B LED20S/840 PSU II WH |  | UBICACION PREVISTA PARA RACK INFORMATICO |  | |
|  | LUMINARIA ASOCIADA A SENSOR CREPUSCULAR |  | TOMA DE ACCESO TERMINAL (2T.Corriente+2.RJ45) | | |
|  | INTERRUPTOR SENCILLO/ESTANCO |  | TOMA DE TV TERRENAL Y SATELITE (PREINSTALACIÓN) |  | |
|  | DETECTOR DE PRESENCIA |  | DIFUSOR DE MEGAFONIA | | |
|  | SENSOR CONTROL DE ILUMINACIÓN |  | | | |

**Dirección General
de Infraestructuras y Servicios**

Comunidad de Madrid

6 aulas ESO

IES PROFESOR JULIO PEREZ

SITUACION
Avda de levante s/n. 28520 Rivas Vaciamadrid. Madrid

PLANO

PLANTA BAJA.

Iluminación y Electricidad

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y

c/ Santa Hortensia, 30. 28002.

ARQUITECTO

Patricia Esteve García

ESCALA 1:75
DIN A1

REVISADO

ABRIL 2017