



LOCAL	POTENCIA (Kcal/h)	Nº ELEMENTOS		CAUDAL (l/h)	RADIADOR 1	RADIADOR 2	RADIADOR 3
DESPECHO APAS	1167,02	14	DUBAL 70	116,70	116,70		
ASEO ADAPTADO 1 BAJA	81,7	2	DUBAL 80	16,34	16,34		
ASEO ADAPTADO 2 BAJA	80,84	2	DUBAL 80	16,17	16,17		
ASEO ADAPTADO PLANTA PRIMERA	94,6	2	DUBAL 80	18,92	18,92		
ASEO ALUMNAS BAJA	266,6	3	DUBAL 80	26,66	26,66		
ASEO ALUMNAS ALTA	293,26	3	DUBAL 80	29,33	29,33		
ASEO ALUMNOS BAJA	304,44	3	DUBAL 80	30,44	30,44		
ASEO ALUMNOS ALTA	331,1	4	DUBAL 80	33,11	33,11		
ASEO PROFESORES ALTA	67,94	2	DUBAL 80	13,59	13,59		
ASEO PROFESORES BAJA	58,48	2	DUBAL 80	11,70	11,70		
AULA 1	4745,48	56	DUBAL 70	474,55	161,35	161,35	151,88
AULA 2	4571,76	54	DUBAL 70	457,18	152,39	152,39	152,39
AULA 3	4714,52	55	DUBAL 70	471,45	154,16	154,16	162,65
AULA 4	4929,52	58	DUBAL 70	492,95	161,49	161,49	170,07
AULA 5	4692,16	55	DUBAL 70	469,22	153,43	153,43	161,88
AULA 6	4929,52	58	DUBAL 70	492,95	161,49	161,49	170,07
AULA APOYO 1	2222,24	26	DUBAL 70	222,22	111,11	111,11	
AULA APOYO 2	2365	28	DUBAL 70	236,50	118,25	118,25	
AULA APOYO 3	2281,58	27	DUBAL 70	228,16	109,52	118,64	
AULA APOYO 4	2423,48	29	DUBAL 70	242,35	116,33	126,02	
AULA DE MUSICA	4692,16	55	DUBAL 70	469,22	153,43	153,43	161,88
DISTRIBUIDOR BAJA	2580	24	DUBAL 80	258,00	85,14	85,14	85,14
DISTRIBUIDOR ALTA	3769,38	35	DUBAL 80	376,94	118,36	129,29	129,29
VESTUARIO PERSONAL	645	6	DUBAL 80	64,50	64,50		



 Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Ampliación de 3 aulas de infantil, 6 aulas de primaria, aula de música y 4 aulas de desdoble en el CEIP Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes

SITUACION
C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid

PLANO

INSTALACIONES
EDIFICIO DE PRIMARIA

PLANTAS BAJA Y PRIMERA
CALEFACCIÓN Y GAS

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

28112

ESCALA
DINA 1 1/100

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

FECHA
feb 2018

REVISADO

2812

ESCALA
DINA1 1/100
FECHA feb 2018
REVISADO