



**LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**

- SEÑAL "SALIDA" AL EXTERIOR
- SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" AL EXTERIOR
- SEÑAL "SALIDA" (PUERTA)
- SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" (PUERTA)
- EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 70 LUMENES
- EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 225 LUMENES
- EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC (21A-113B)
- EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2
- PULSADOR DE ALARMA DE INCENDIOS
- AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACÚSTICOS
- DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO DE HUMOS
- DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVELOCIMETRICO
- CENTRALITA DE INCENDIOS
- CENTRALITA DE DETECCIÓN DE GAS
- DETECTOR DE GAS
- RECORRIDO HACIA SALIDA HABITUAL
- RECORRIDO HACIA SALIDA DE EMERGENCIA
- SECTOR DE INCENDIOS
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

**SECTOR DE INCENDIOS:**  
EL EDIFICIO DE COMEDOR CONSTITUYE UN ÚNICO SECTOR DE INCENDIOS DE 713 m<sup>2</sup>

**RECORRIDOS:**  
TODOS LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN CUMPLEN PARA UNA DISTANCIA < 35 m.  
(ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA)  
RECORRIDO < 25 m HASTA EL PUNTO DESDE EL QUE PARTEN DOS ALTERNATIVAS

**NOTA:**  
PARA EL CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN SEGÚN EL ART. 2.1. DEL DB-SI 3

OCUPACIÓN TEÓRICA MÁXIMA PREVISIBLE EDIFICIO DE COMEDOR	EDIFICIO INFANTIL EXISTENTE+AMPLIACIÓN	339 personas
---	--	--------------

**NOTA:**  
PARA EL CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN SEGÚN EL ART. 2.1. DEL DB-SI 3

**CUARTO DE BASURAS**  
5 m<sup>2</sup> < S < 15 m<sup>2</sup>  
Local de riesgo especial bajo estructura R90  
Paredes y techos E90  
Puerta de acceso E12 45-C5  
Reacción al fuego:  
- Techos y paredes: B-s1,d0  
- Suelos: Bfl-s1

**SALA DE CALDERAS**  
70 kw < P < 200 Kw  
Local de riesgo especial bajo estructura R90  
Paredes y techos E90  
Puerta de acceso E12 45-C5  
Reacción al fuego:  
- Techos y paredes: B-s1,d0  
- Suelos: Bfl-s1

**CUMPLIRÁ ADÉMÁS LAS CONDICIONES DE SALAS DE MÁQUINAS PREVISTAS EN EL RITE II 1.3.4.1.2.**

**SITUACIÓN**  
Bulevar Picos de Europa, 10. 28701 San Sebastián de los Reyes. Madrid

**PLANO**  
**INSTALACIONES**  
**EDIFICIO DE COMEDOR**

**PCI**

**PROPIEDAD**  
D. G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación e Investigación c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

**ARQUITECTO**  
Marta Sánchez Valencia

**22111**  
ESCALA DINA1 1/100  
FECHA jul 2018  
REVISADO