

## (Cuadro de vivienda)

NOTAS:

SE DEBERÁN CUIDAR LA UBICACIÓN DE ENCHUFES Y ROZAS PARA QUE NO ESTÉN ENFRENTADOS Y NO REDUCIR LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

RETACAR BIEN LAS ROZAS Y COLOCAR UNA LÁMINA DE AISLANTE ACÚSTICO ENTRE LAS CAJAS EN EL CASO DE QUE TENGAN QUE ESTAR PRÓXIMAS

NOTAS:


Los conductores serán de cobre.

Las tomas de corriente y luminarias instaladas en la terraza tendrán un grado de protección IP44.

Los puntos de utilización de la calefacción y el aire acondicionado serán del tipo caja de conexión con regleta de conexión y dispositivo de protección de cables.

En los cuartos de baño se colocarán los mecanismos y los puntos de luz a más de 0,60m de la bañera o plato de ducha.

El anillo de puesta a tierra se colocará en contacto con el terreno antes de disponer el hormigón de limpieza de la cimentación.



Agencia de la  
Vivienda Social  
de Madrid

PROYECTO DE: EJECUCIÓN. 4 VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER VPPA  
ACTUALIZACIÓN AGOSTO DE 2018  
SITUACIÓN: C/ Balagares nº12.  
28755 Robregordo. Comunidad de Madrid

**TÉCNICO** D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IZQUIERDO **ARQUITECTO**  
Nº Col. COAM 12757  
José Manuel González Izquierdo 51066266X  
C/ Sancho Dávila, 25- 2º 1 CP 28028 Madrid  
t: 91 926 70 18, m: 677 20 35 61 [mgestudio@hotmail.com](mailto:mgestudio@hotmail.com)

## PLANO

### ELECTRICIDAD VIVIENDA V-4.ESQUEMA UNIFILIAR

PLANO V-04	MODIF.
EL-03	
FECHA AGOSTO 2018	

ESCALA  
1/50