



SIMBOLOGÍA	
	Extractor para ventilación adicional en cocinas, con conducto de conexión (Ø 120 mm)
	Abertura de extracción a través de conducto, tipo A (160x47,6x227,7 mm)
	Abertura de extracción a través de conducto, tipo B (151,2x47,6x158,7 mm)
	Abertura Mixta de admisión /extracción
	Ventilación de sótano a través de trames en solado
	Aireador horizontal en carpintería, tipo A (420x50x35 mm)
	Aireador de paso, tipo A (725x20x82 mm)
	Paso de aire por la holgura

NOTA :  
LA ABERTURA DE EXTRACCION A TRAVES DE CONDUCTO TIPO A (160x47,6x227,7mm) SE SITUARA EN FALSO TECHO DE TODAS LAS COCINAS.



Agencia de Vivienda Social  
CONSEJERIA DE TRANSPORTES VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:  
15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA (VPPA)  
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)  
C/ JOSÉ ECHEGARAY. Nº 29

ARQUITECTO:

PLANO:

SALUBRIDAD:  
CALIDAD DEL AIRE.PLANTA PRIMERA

Nº DE PLANO:

**IS-02**

FECHA:  
12/09/2018

ESCALA:  
1/100