



SIMBOLOGÍA	
	Extractor para ventilación adicional en cocinas, con conducto de conexión (Ø 120 mm)
	Abertura de extracción a través de conducto, tipo A (160x47,6x227,7 mm)
	Abertura de extracción a través de conducto, tipo B (151,2x47,6x158,7 mm)
	Abertura Mixta de admision /extracción
	Ventilación de sótano a través de trames en solado
	Aireador horizontal en carpintería, tipo A (420x50x35 mm)
	Aireador de paso, tipo A (725x20x82 mm)
	Paso de aire por la holgura

NOTA
LA ABERTURA DE EXTRACCION TIPO A(160x47,6x 227,7mm) SE SITUARA EN FASO
TECHO DE TODAS LAS COCINAS

Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:
15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA (VPPA)
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHegaray Nº 29

ARQUITECTO:

PLANO:
SALUBRIDAD:
CALIDAD DEL AIRE.PLANTA BAJA

Nº DE PLANO:
IS-01

FECHA:
12/09/2018

ESCALA: