



CERCO PARA POZO DE REGISTRO EN ACERA (RA 26)

S/E
COTAS EN mm




CERCO PARA POZO DE REGISTRO EN CALZADA (RA 27)

S/E
COTAS EN mm



TAPA POZO DE REGISTRO O ABSORBEDERO (RA 29)

S/E
COTAS EN mm



MATERIAL:
FUNDICIÓN DÚCTIL TIPOS
EN-GJS-500-7 ò EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97)
DEBERAN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE
CLASE S/ART. 42. 13 DEL P.C.T.G.

NOTAS: 1º.- LAS DIMENSIONES DE LOS REFUERZOS SON INDICATIVOS.
CADA FABRICANTE LOS DEFINIRÁ CONFORME AL P.C.T.G.
Y LA NORMATIVA APLICABLE.


2º.- SE SUMINISTRARÁN CON UNA IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA.

3º.- LAS TAPAS DE CALZADA TENDRÁN NECESARIAMENTE UN
DISPOSITIVO PARA EVITAR SU LEVANTAMIENTO DEBIDO
AL PASO DEL TRÁFICO Y QUE NO EXIJA CONSERVACIÓN.


SECCION TIPO DE ZANJA EN CALZADA / ACERA EXISTENTE

S/E
COTAS EN m

SECCION TRANSVERSAL





SECCION LONGITUDINAL



| ANCHO DE ZANJA | |
|----------------|-------|
| Ø (mm) | A (m) |
| 300 | 1.00 |
| 400 | 1.10 |
| 500 | 1.20 |

NOTA:
EN TRAMOS DONDE EL RECUBRIMIENTO
DEL TUBULAR <1m., RELLENO CON
HORMICÓN HM-20 Y ESPESOR 10cms.

| promotor | redactor del proyecto | | titulo del proyecto | escalas | fecha | titulo plano | plano nº |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|
|  Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid |  Ingeniero autor del proyecto Miguel de Osma Rodríguez (ICCP) colegiado nº 24.932 | Equipo redactor Andrés Afonso Fernández (Arquitecto) | URBANIZACIÓN A.P.I. 08.10, FASE 2ª, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B", MADRID -Adaptación del viario a normativa vigente- | sin escala DIN A-1 originales gráficas | octubre 2017 | RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE DETALLES | 7.4.3 |